



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.04.2018 № 190

Об обеспечении п. Чегдомын
пожарной
безопасности на территории
поселка Шахтинский

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Шахтинский, администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Шахтинский;

Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения на территории п. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района;

Перечень источников пожарного водоснабжения, расположенных на территории п. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района;

Перечень оснащения первичными средствами пожаротушения для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий поселка Шахтинский;

Положение о содержании в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий п. Шахтинский;

План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории п. Шахтинский;

Порядок привлечения населения для локализации загораний, палов вне границ населенного пункта, п. Шахтинский при введении «Особого противопожарного режима».

2. Признать утратившими силу постановление главы района от 20.09.2011 № 716 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории поселка Шахтинский» и постановление администрации района от 14.05.2014 «О внесении изменений в Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории поселка Шахтинский утвержденное постановлением главы района от 20.09.2011 № 716».

ПА 000837

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital letter 'П' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

П.Ф. Титков

УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации района

от 20.04.2018 № 190

**Положение
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на территории поселка Шахтинский**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории п. Шахтинский.

1.2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории п. Шахтинский осуществляется администрацией Верхнебуреинского муниципального района.

1.3. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории п. Шахтинский является расходным обязательством Верхнебуреинского муниципального района.

1.4. Соблюдение правил пожарной безопасности жилых и общественных зданий обеспечивается их собственниками или арендаторами.

**2. Организация оповещения населения и подразделений
Государственной противопожарной службы о пожаре**

2.1. Оповещение населения п. Шахтинский о пожаре производится при помощи простейших звуковых приспособлений, а также посыльными.

2.2. Подразделение пожарной охраны оповещается по телефону 01. Сообщение о пожаре должно содержать точную информацию о месте пожара, прогнозе его распространения, пострадавших, состоянии лодочной (ледовой) переправы через реку Буря.

**3. Правила и нормы устройства проходов, проездов и подъездов к
зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, организация
забора воды для пожаротушения на территории п. Шахтинский**

3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон – к зданиям многоквартирных жилых домов, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа.

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений.

- с одной стороны – двусторонней ориентацией квартир или помещений, к зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров.

3.2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;
- с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3.3. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров (в общую ширину противопожарного проезда, совмещённого с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду)

3.4. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники (не менее чем 15х15 метров) и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

3.5. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

3.6. Для тушения пожаров на территории п. Шахтинский могут использоваться следующие источники водоснабжения:

- естественные водоисточники;
- пожарные водоемы;
- пожарные емкости.

3.7. Естественные водоисточники (р. Буря, ключ) и пожарные водоемы оборудуются указателями, свободными подъездами. Естественные водоисточники кроме этого должны иметь площадки для разворота пожарных автомобилей, размером не менее 12х12 м.

3.8. Пожарные емкости должны иметь свободный доступ для организации тушения до прибытия специализированной пожарной техники.

4. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

4.1. Локализация пожара и спасение людей и имущества до прибытия пожарных подразделений обеспечивается силами личного состава добровольной пожарной дружины с использованием первичных средств пожаротушения и приспособленной для тушения пожара техникой.

4.2. Допускается привлечение для локализации пожара жителей поселка, если это не связано с угрозой жизни и здоровью граждан.

4.3. Действия на пожаре должны выполняться в соответствии с установленными требованиями охраны труда и техники безопасности.

4.4. Медицинская помощь пострадавшим при пожаре и его локализации оказывается фельдшером фельдшерско-акушерского пункта.

4.5. Руководство локализацией пожара до прибытия подразделения противопожарной службы осуществляется руководителем ДПФ или одним из его членов, по прибытию пожарных расчетов – начальником пожарного расчета.

4.6. Руководитель локализации пожара из состава ДПФ при организации работ:

- сообщает о пожаре по телефону 01, сообщение должно включать сведения о времени и месте пожара, наличии и характере опасности жизни и здоровью людей, особенностях объекта, на котором возник пожар;
- объявляет сбор личного состава ДПД;
- организует локализацию пожара с применением имеющихся средств;
- принимает меры, направленные на спасение граждан и недопущение гибели и травматизма граждан;
- организует, в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения, привлечение для локализации пожара жителей поселка;
- по прибытии подразделения противопожарной службы сообщает начальнику караула об обстановке, принятых мерах и действует по его указанию.

5. Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселка

5.1. При разработке планов, схем и программ развития территорий поселка мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включаются в указанные документы отдельным разделом.

6. Установление особого противопожарного режима

6.1. В случае повышения пожарной опасности на территории поселения и повышенного класса пожарной опасности лесов постановлением главы района, в соответствии с Порядком введения на территории Верхнебуреинского муниципального района особого противопожарного режима на территории поселка может быть введен особый противопожарный режим.

6.2. Мероприятия по его обеспечению на территории п. Шахтинский определяются постановлением главы района.

7. Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности

7.1. Кроме членства в ДПФ жители п. Шахтинский участвуют в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в следующих формах:

- обеспечение пожарной безопасности занимаемых ими жилых

помещений и используемых хозяйственных построек;

- оказание помощи в тушении пожаров ДПФ и работникам противопожарной службы на добровольной основе;

- обеспечение исправности и сохранности первичных средств пожаротушения, находящихся в их собственности, а также переданной для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники вблизи занимаемых жилых домов и доступности средств пожаротушения;

- участие в мероприятиях по очистке мест общего пользования от горючего строительного мусора, сухой травы, опавших листьев и т.д.

8. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности

8.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности на территории п. Шахтинский организуется:

- при помощи самостоятельного изучения жителями памяток, листовок и других информационных материалов;

- посредством участия в пожарно-тактических учениях и пожарных тренировках.

8.2. Пропаганда в области пожарной безопасности на территории п. Шахтинский осуществляется:

- при помощи размещения нормативно-правовых, информационных материалов на стендах, уголках пожарной безопасности, устанавливаемых в административном здании поселка и в местах общего пользования (магазин, клуб);

- обсуждения вопросов пожарной безопасности на собраниях (сходах) граждан и встречах с руководством района.

8.3. Методическое и организационное обеспечение обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности возлагается на сектор ГО и ЧС администрации района.

9. Организация оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

9.1. К территориям общего пользования поселка Шахтинск относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, зеленые зоны в границах поселка).

9.2. Оснащение территорий общего пользования поселка Шахтинский первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем организует администрация района.

9.3. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь (топоры, багры, лопаты, ведра и др.) предназначенные для ликвидации возгораний в местах общего пользования, должны располагаться в доступных местах на противопожарных щитах. Допускается размещать

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь на стенах общественных и жилых зданий.

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации района

от 20.04.2018 № 190

ПОРЯДОК**содержания и эксплуатации источников противопожарного
водоснабжения на территории п. Шахтинский Верхнебуреинского
муниципального района****1. Общие положения**

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Законом Хабаровского края от 26 июля 2005 г. № 291 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Хабаровского края», Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными Приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. № 168, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313, СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 27 июля 1984 г. № 123, СНИП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 г. № 189, ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия», утвержденным Постановлением Госстандарта СССР от 02 сентября 1985 г. № 2831, ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения», утвержденным Постановлением Госстандарта СССР от 27 августа 1981 г. 1981 № 4084, ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания», утвержденным Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. № 387-ст.

2. Основные понятия

2.1. В настоящем порядке применяются следующие понятия:

- источники противопожарного водоснабжения (далее – источники ППВ) – водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы (водоемы), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

- пожарный гидрант – устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;
- противопожарное водоснабжение- комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранение ее запасов и использования для целей пожаротушения;
- пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-технические учения, проверка работоспособности источников ППВ;
- район оперативного обслуживания – территория муниципального образования, на которой силами Государственной противопожарной службы (далее ГПС), другой организации осуществляется тушение пожаров.

2.2. Настоящий порядок носит рекомендательный характер и предназначен для использования взаимоотношений между органами местного самоуправления, организациями водопроводного хозяйства, абонентами централизованного водоснабжения (далее – абоненты), иными организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее – иные организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории сельского поселения.

2.3. Содержание и эксплуатация источников ППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа источникам ППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющим использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- очистку мест размещения ППВ от мусора и снега;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- немедленное уведомление сил ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

2.4. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и силами ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

2.5. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, организация водопроводного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает план взаимодействия (инструкцию), учитывающий(ую) конкретные местные условия.

2.6. Силы ГПС, а также другие организации, осуществляющие тушение пожаров, осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным и краевым законодательством, для контроля источников ППВ – в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

2.7. Размещение источников ППВ в населенных пунктах и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утвержденными Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313), СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04 октября 1985 г. № 189).

2.8. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4 026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. №387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на организацию водопроводного хозяйства, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

3. Содержание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы, водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3.2. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, Финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

3.3. Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:

- фиксируют количество воды, отобранной из источников ППВ для целей пожаротушения, ликвидации стихийных бедствий, и информируют об этом организацию водопроводного хозяйства, абонента, иную организацию;
- совместно с представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации могут осуществлять проверку источников ППВ на предмет их использования для целей пожаротушения;
- не менее чем за одни сутки извещают руководство организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, о предстоящей плановой проверке источников ППВ;
- в установленном порядке сообщают представителю организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

4. Испытание источников ППВ

4.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 месяцев.

4.2. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4.3. Деятельность по испытанию источников ППВ проводится собственником или организациями в соответствии с законодательством по лицензированию отдельных видов деятельности.

5. Ремонт и реконструкция источников ППВ

5.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

5.2. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять силы ГПС, другую организацию, осуществляющую тушение пожаров:

- о случаях ремонта или замены источников ППВ;
- об окончании ремонта или замены источников ППВ;

6. Учет и проверка источников ППВ

6.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

6.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, органы местного самоуправления организуют, а организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, совместно с силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

6.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание.

Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями организации водопроводного хозяйства, абонента иной организации, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых температурах воздуха в ночное время.

6.4. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

6.5. Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверок состояния источников ППВ.

6.6. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- очистка от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;
- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;
- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;
- работа сливного устройства.

При проверке пожарных гидрантов силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путем пуска воды.

Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидранта с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;
- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

6.7. При проверке пожарных водоемов устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4 026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19 сентября 2001 г. № 387-ст);
- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;
- наполненность водоема водой и возможность его пополнения наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- утепление горловины пожарного водоема при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

6.8. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации района

от 20.04.2018 № 190

ПЕРЕЧЕНЬ
источников пожарного водоснабжения, расположенных
на территории п. Шахтинский Верхнебуреинского муниципального района

п. Шахтинский источники пожарного водоснабжения			
п/п №	Месторасположение	Водоисточник	Доступность
1.	Въезд в п. Шахтинский	ЕВ (ключ Угабунгда)	в летнее время
2.	ул. Таежная	пожарный резервуар (25м ³)	в летнее время
3.	Центральная (возле входа в администрацию)	передвижная емкость (3м ³)	в летнее время
4.	500 метров от п. Шахтинский	ЕВ (р. Буря)	круглогодичное действие

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации района
от 20.04.2018 № 190

ПЕРЕЧЕНЬ
оснащения первичными средствами пожаротушения для обеспечения
пожарной безопасности жилых и общественных зданий поселка
Шахтинский

N п/п	Наименование зданий и помещений	Занимаемая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря				
			огнетушитель		ящик с песком емкостью 0,1 куб. м, лопата	бочка с водой 0,2 куб. м, ведро	багор, топор
			Количество штук	тип/масса огнетушащего вещества, кг			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общественные здания *		2	ОП/4 или ОУ/4	1	1	
2.	Жилые дома	до 100 кв. м	1	ОП/4 или ОУ/4	-	-	-
		свыше 100 кв. м	2	ОП/4 или ОУ/4	-	-	-
3.	Жилые дома котеджного типа для проживания	здание	2	ОП/4 или ОУ/4	1	1	-
4.	Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей	здание	1 **	ОП/4 или ОУ/4	-	1 *	1
	Индивидуальные гаражи	гараж	1	ОП/4 или ОУ/4	-	-	-

* На территории п. Шахтинский к общественным зданиям относятся клуб, административное здание поселка

** в летний период

1. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь размещаются в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

2. Допускается устанавливать один пожарный щит для двух жилых или общественных помещений, находящихся в одном здании или размещать первичные средства пожаротушения в жилых и общественных зданиях с установкой табличек-указателей.

3. Огнетушители всех типов размещаются внутри помещений.

4. Не допускается использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

5. Ответственность за сохранность противопожарного инвентаря несет собственник, либо арендатор помещения.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением
администрации района
от 20.04.2018 № 190

ПОЛОЖЕНИЕ
о содержании в исправном состоянии
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий
п. Шахтинский

1. К средствам обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий относятся:

- первичные средства пожаротушения;
- установки пожаротушения;
- средства пожарной автоматики;
- средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре;
- пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный);
- пожарная сигнализация, связь и оповещение.

2. Каждое здание, сооружение или строение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре.

3. Система противодымной защиты здания, сооружения или строения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения, и (или) предотвращения их распространения.

4. Общественные здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения собственниками, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

5. Здания, сооружения и строения должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться внутренний и наружный водопроводы.

Хозяйственные постройки.

Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях, сооружениях и строениях. Он оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.

6. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, для зданий, сооружений и строений, в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники зданий, сооружений и строений (не переданных в управление);

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, в том числе руководители организаций;

- должностные лица в пределах компетенции.

7. Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации района

от 20.04.2018 № 190

ПЛАН

привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на территории п. Шахтинский

1. План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселка Шахтинский определяет общую совокупность действий администрации Верхнебуреинского муниципального района и органов управления пожарной охраны по привлечению сил и средств пожарной охраны для тушения пожаров.

2. Для тушения пожаров на территории поселка Шахтинский привлекаются силы и средства добровольной пожарной охраны, Противопожарной службы Хабаровского края и иных организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3. Выезд сил и средств пожарной охраны на тушение пожаров в п. Шахтинский осуществляется в порядке, установленном Планом привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Порядок выезда пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории поселка согласовывается старшим оперативным должностным лицом ГПС Противопожарной службы края – начальником 5 ОПС и руководителями организаций, силы и средства которых привлекаются для тушения пожаров на территории поселка.

4. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руководителем тушения пожара, прибывшим на пожар старшим оперативным должностным лицом пожарной охраны.

5. До прибытия к месту пожара старшего оперативного должностного лица пожарной охраны руководство по локализации пожара осуществляется руководителем добровольной пожарной охраны.

6. Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в телефонных сетях поселка установлены номера: 01 обеспечивающий прием сообщения о пожаре или чрезвычайной ситуации.

7. При возникновении необходимости проведения на месте пожара аварийно-спасательных и других работ руководитель тушения пожара может привлекать иные организации независимо от форм собственности ведомственной принадлежности.

8. Привлеченные на тушение пожара силы и средства покидают место пожара только с разрешения руководителя тушения пожара.

Приложение 1
к Плану привлечения сил и средств для
тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на
территории п. Шахтинский

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ОПОВЕЩАЕМЫХ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность	Телефон	
			служебный	сотовый
1	2	3	4	6
1.*	Титков Петр Федорович	Глава района	5-20-05	8 914 544 79 93
2.*	Лещук Антолий Васильевич	Первый заместитель главы администрации района	5-26-36	8 914 198 88 78
3.*	Безноско Руслан Васильевич	Заведующий сектором ГОЧС	5-12-09	8 914 210 35 12
4.		Диспетчер МУ ЕДДС	5-26-98	8 914 171 68 69
5.**	Акулов Сергей Анатолевич	Начальник 5 ОПС Хабаровского края	5-27-14	8 914 163 72 96
6.	Сафронова Наталья Михайловна	Специалист отдела местного хозяйства администрации района по п. Шахтинск	нарочным	

* Оповещается дежурным диспетчером МУ ЕДДС

** Оповещается диспетчером 5 ОПС

Приложение 2
к Плану привлечения сил и средств для
тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на
территории поселка Шахтинский

ПЕРЕЧЕНЬ
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ, КОТОРЫЕ ИНФОРМИРУЮТСЯ
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ШАХТИНСКИЙ

№ п/п	Наименование дежурно-диспетчерской службы	Номера телефонов
1	2	3
1.	МУ ЕДДС	5-26-98, 112
2.	Диспетчерская служба 5 ОПС Хабаровского края	01

Приложение 3
к Плану привлечения сил и средств
для тушения пожаров и проведения
аварийно-спасательных работ на
территории поселка Шахтинский

**ПОРЯДОК ВЫЕЗДА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ШАХТИНСКИЙ**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Организации, ведомства, привлекаемые к локализации и тушению пожара органом местного самоуправления, также привлекаемые подразделения пожарной охраны	Способ вызова	Расстояние до населенного пункта (км) Время прибытия	Номер пожара, по которому привлекаются силы и средства		
					Вызов № 1	Вызов № 2	Вызов № 3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	п. Шахтинский	ДПО администрации района	посыльными	0/10 мин	+		
2.	п. Шахтинский	74 ПЧ 5 ОПС Хабаровского края	телефон 01	72/2 часа		+	

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации района

от 20.04.2018 № 190

Порядок
привлечения населения для локализации загораний, палов вне границ
населенного пункта, п. Шахтинский при введении
«Особого противопожарного режима»

1. Общие положения.

1.1. Порядок привлечения населения для локализации загораний, палов вне границ населенного пункта, п. Шахтинский при введении «Особого противопожарного режима» (далее – Порядок привлечения населения) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Лесным кодексом Российской Федерации.

1.2. Порядок привлечения населения разработан в целях принятия гражданами участия в мероприятиях по защите территории населенного пункта, п. Шахтинский от угроз лесных пожаров вне границ населенных пунктов.

2. Привлечение населения для локализации пожаров.

2.1. Население привлекается для локализации пожаров в период действия особого противопожарного режима и (или) в случае угрозы либо возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами.

2.2. Население участвует в локализации пожаров на добровольной основе.

2.3. Лицами, участвующими в локализации пожаров, могут быть граждане, достигшие 18 лет и не ограниченные состоянием здоровья.

2.4. К локализации пожаров привлекаются создаваемые добровольные пожарные формирования.

2.5. Решение о привлечении населения для локализации пожаров принимается комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Верхнебуреинского муниципального района.

2.6. Ответственность за сохранность жизни и здоровья граждан, привлекаемых для локализации пожара, несет руководитель тушения пожара.

2.7. Финансирование расходов, связанных с привлечением населения для локализации пожаров, несут органы местного самоуправления, организации в установленном порядке.

2.8. Граждане, принявшие активное участие в локализации пожаров, по решению главы Верхнебуреинского муниципального района могут поощряться следующими видами материальной поддержки:

- одноразовое бесплатное посещение членами семьи муниципальных учреждений культуры;
- награждение Почетной грамотой главы Верхнебуреинского муниципального района и объявление благодарности.

3. Патрулирование территорий сельского поселения

3.1. Под патрулированием территорий сельского поселения понимается патрулирование территории населенных пунктов, а также прилегающих к ним территорий.

3.2. Патрулирование территории сельского поселения осуществляется при установлении особого противопожарного режима, в целях своевременного обнаружения загораний и пожаров, предотвращения их возникновения.

3.3. При обнаружении загораний и пожаров граждане обязаны своевременно сообщать информацию:

- 5 ОПС Хабаровского края - 8 (42 149) 5-11-50;
 - ЕДДС Верхнебуреинского муниципального района – 8 (42 149) 5-26-98;
 - Единый номер «112».
-